

Netzstrukturdaten Strom der Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eG

(Strukturdaten per 31.12.2022)

§ 23c Abs. 3 Nr.1 EnWG	Jahreshöchstlast MSP	1.791 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	1.612 kW
	Jahreshöchstlast NSP	1.592 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
	Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.4 EnWG	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.5 EnWG	Höchstentnahmelast MSP	1.820 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	1.653 kW
	Höchstentnahmelast NSP	1.616 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
	Bezug der MSP	6.902.829 kWh
	Bezug der MSP/NSP	5.255.708 kWh
	Bezug der NSP	5.176.906 kWh
§ 23c Abs. 3 Nr.6 EnWG	Summe aller Einspeisungen MSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen NSP	1.943.293 kWh
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.4 EnWG	Mengen der Verlustenergie	215.041 kWh
	Preise der Verlustenergie	9,1 Ct/kWh
§ 23c Abs. 3 Nr.2 EnWG	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	0,94%
	Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	9,1 Ct/kWh
§ 23c Abs. 1 Nr.1 EnWG	Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
	Kabel MSP	6 km
	Kabel NSP	47 km
	Freileitung MSP	0 km
	Freileitung NSP	0 km
§ 23c Abs. 1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.Dez des Vorjahres	6.010 kVA
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	6.833.830 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	5.176.906 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	7.053.051 kWh
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	3
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	0
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	2.006
§ 23c Abs. 1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres	3.075
§ 23c Abs. 1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	2 km ²
§ 23c Abs. 1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	15 km ²

Für das Jahr 2023 sind keine Engpassstellen an Koppelstellen mit unserem Vorlieferanten und im eigenen Versorgungsnetz ersichtlich.