

Netzstrukturdaten Strom der Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eG

(Strukturdaten per 31.12.2023)

§ 23c Abs. 3 Nr.1 EnWG	Jahreshöchstlast MSP	1.760 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	1.529 kW
	Jahreshöchstlast NSP	1.908 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
	Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.4 EnWG	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.5 EnWG	Höchstentnahmelast MSP	1.788 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	1.566 kW
	Höchstentnahmelast NSP	1.955 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
	Bezug der MSP	6.712.087 kWh
	Bezug der MSP/NSP	5.236.322 kWh
Bezug der NSP	5.157.806 kWh	
§ 23c Abs. 3 Nr.6 EnWG	Summe aller Einspeisungen MSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen NSP	2.001.415 kWh
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht	
§ 23c Abs. 3 Nr.4 EnWG	Mengen der Verlustenergie	239.931 kWh
	Preise der Verlustenergie	8,4 Ct/kWh
§ 23c Abs. 3 Nr.2 EnWG	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	1,32%
	Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	8,4 Ct/kWh
§ 23c Abs. 1 Nr.1 EnWG	Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
	Kabel MSP	6 km
	Kabel NSP	47 km
	Freileitung MSP	0 km
	Freileitung NSP	0 km
§ 23c Abs. 1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.Dez des Vorjahres	601 kVA
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	6.644.992 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	5.157.806 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	7.064.995 kWh
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	3
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	0
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	2.049
§ 23c Abs. 1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres	3.029
§ 23c Abs. 1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	2 km ²
§ 23c Abs. 1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	15 km ²

Für das Jahr 2024 sind keine Engpassstellen an Koppelstellen mit unserem Vorlieferanten und im eigenen Versorgungsnetz ersichtlich.