

Netzstrukturdaten Strom der Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eG

(Strukturdaten per 31.12.2019)

§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast MSP	1.740 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	1.528 kW
	Jahreshöchstlast NSP	1.510 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
	Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast MSP	1.768 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	1.566 kW
	Höchstentnahmelast NSP	1.528 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
	Bezug der MSP	7.071.291 kWh
	Bezug der MSP/NSP	5.644.296 kWh
	Bezug der NSP	5.559.663 kWh
	§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MSP
Summe aller Einspeisungen MSP/NSP		0 kWh
Summe aller Einspeisungen NSP		1.359.122 kWh
Lastverlauf MSP		siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP		siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7	Mengen der Verlustenergie	209.673 kWh
	Preise der Verlustenergie	3,8 Ct/kWh
§10 StromNEV Abs. 2	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	0,77%
	Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	3,8 Ct/kWh
§27 StromNEV Nr.1	Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
	Kabel MSP	6 km
	Kabel NSP	46 km
	Freileitung MSP	0 km
	Freileitung NSP	0 km
§27 StromNEV Nr.3	Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.Dez des Vorjahres	6.010 kVA
§27 StromNEV Abs. 2 Nr.3	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	7.104.616 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	5.559.663 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	6.865.561 kWh
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	4
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	0
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	1.907
§27 StromNEV Nr.5	Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres	2.996
§27 StromNEV Nr.6	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	2 km ²
§27 StromNEV Nr.7	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	15 km ²

Für das Jahr 2020 sind keine Engpassstellen an Koppelstellen mit unserem Vorlieferanten und im eigenen Versorgungsnetz ersichtlich.